



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД «ЛЕСНАЯ СКАЗКА» ПГТ. МОЛОДЕЖНОЕ»
СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ**
ул. Садовая, 2, пгт. Молодежное, Симферопольский район, РК, 297501
тел/факс (3652) 22-97-41, dslesskazka@mail.ru ОГРН 1159102023145, ИНН 9109009689

АКТ
проверки противопожарного состояния объекта
03.04.2018

Пожарно-техническая комиссия, созданная на основании Приказа МБДОУ «Лесная сказка» пгт. Молодежное от 30.03.2018 №40-ах

В составе:

- председателя: заведующего М.О. Жаворонкиной
- и членов комиссии:
- заместителя заведующего по АХЧ А.В. Миргородского.,
- старшего воспитателя, председателя ПК С.П. Пишняк.,
- учителя – логопеда Л.В. Самодаевой.,
- кладовщика Н.Н. Симанович.

Во исполнение Федерального закона от 21.12.94 N 69-ФЗ (ред. от 30.11.2011) "О пожарной безопасности", Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Приказа МЧС РФ от 18.06.2003 N 313 "Об утверждении правил пожарной безопасности в Российской Федерации», письма Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 28.03.2018 № 01-14/955, в связи с произошедшим пожаром 25 марта 2018 года в месте массового пребывания людей ТЦ «Зимняя вишня» г. Кемерово, а так же в целях обеспечения пожарной безопасности, охраны жизни и здоровья воспитанников и работников.

в период с 30.03.2018 по 03.04.2018г.

провела противопожарное обследование зданий и помещений МБДОУ «Лесная сказка» пгт. Молодежное.

Проверка проводилась по следующим направлениям:

- проверка противопожарного состояния всех помещений детского сада;
- наличие инструкций о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, о правилах пользования электрическими приборами и оборудованием;
- наличие огнетушителей, согласно установленных норм, а также соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя;
- исправность источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода;
- укомплектованность пожарного щита;
- наличие знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих путь эвакуации и эвакуационные выходы;
- работоспособность системы противопожарной защиты учреждения.
- состояние путей эвакуации.
- Организационно-технические мероприятия по пожарной безопасности

По результатам проверки комиссия установила:

- Что инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре и о правилах пользования электрическими приборами и оборудованием находятся в каждой группе и каждом помещении детского сада, все сотрудники ознакомлены.
- Учреждение обеспечено первичными средствами пожаротушения, в наличии есть 14 огнетушителей (10 – ОП, 4 – ОУ), два из них находятся в музыкальном зале, три в коридорах, шесть в каждой группе, два на кухне и один на прачке. Огнетушители находятся в исправном состоянии (последняя проверка и заправка огнетушителей была 30.08. 2017 года), с занесением данных о проверке в журнал учета первичных средств пожаротушения.
- Внутренний противопожарный водопровод (пожарный рукав) находится в исправном состоянии, что подтверждает акт проведения технического обслуживания и проверки внутреннего пожарного крана от 02.04.2018 №1, требуется установка пожарного рукава в западную часть здания, учреждение не обеспечено источником наружного противопожарного водоснабжения (гидрант отсутствует)
- Пожарный щит в наличии, но требует замены в связи с физическим износом комплектующих.
- Знаками пожарной безопасности, в том числе, обозначающих путь эвакуации и эвакуационные выходы учреждение обеспечено.
- Учреждение не укомплектовано противопожарной защитой, а именно:
 - автоматическая пожарной сигнализации и пожаротушение;
 - устройство, обеспечивающее ограничение распространение пожара;
 - технические средств оповещения и эвакуации людей;
 - применением средств коллективной (защитные сооружения и другие пожаробезопасные зоны) и индивидуальной защиты людей от опасных факторов пожара;
 - средства противодымной защиты;
 - пропитка конструкций объектов антипиренами и нанесением их на поверхности огнезащитных красок.
 - двери, основных и запасных выходов, не оборудованы доводчиками для самозакрывания дверей.
- Пути эвакуации открыты, не загромождены, требуется установка дополнительных путей эвакуации в виде наружных пожарных лестниц из групп находящихся на втором этаже.
- Проведена тренировка по практической отработке планов эвакуации среди персонала и воспитанников ДОУ Приказ от 28.03.2018 №39-ах, также с персоналом проведен внеплановый инструктаж по пожарной безопасности Приказ от 28.03.2018 № 38-ах; самодельные нагревательные приборы не используются.

Подписи членов ПТК

председатель заведующий

заместитель заведующего по АХЧ
старший воспитатель, председателя ПК
учитель – логопед
кладовщик



М.О. Жаворонкина

А.В. Миргородский
С.П. Пишняк.,
Л.В. Самодаева.,
Н.Н. Симанович.