



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД «ЛЕСНАЯ СКАЗКА» ПГТ. МОЛОДЕЖНОЕ»  
СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ**

ул.Садовая,2, пгт. Молодежное, Симферопольский район, РК, 297501  
тел/факс (3652) 22-97-41, dslesskazka@mail.ru ОГРН 1159102023145, ИНН 9109009689

**Акт**

проведение тренировки эвакуации людей и тушения условного пожара  
03 апреля 2018

**Место проведения: детский сад «Лесная сказка» пгт. Молодежное**

Во исполнение требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ППР), в целях соблюдения противопожарного режима на объекте, проведена тренировка по эвакуации детей и персонала в МБДОУ «Лесная сказка»

Мероприятие проводилось в соответствии с утвержденным планом проведения тренировки, включающим в себя пять этапов.

В период трех подготовительных этапов проводились теоретические и практические занятия со всем категориями сотрудников.

На четвертом этапе тренировки было имитировано возникновение очага возгорания в помещении первой младшей группы, (у запасного выхода, произошло замыкание электропроводки).

объекта в 10 ч. 00 мин. 00сек.

Возникновение очага возгорания было обнаружено воспитателем Параламовой Зуре Джамильевной, которая передала сообщение о задымлении заведующему Жаворонкиной Марии Олеговне.

В 10 ч. 00 мин. 20 сек Ответственным по пожарной безопасности А.В. Миргородским организовано оповещение и открытие запасных эвакуационных выходов, сообщено в ближайшую пожарную охрану место, время, адрес возникновения пожара.

В 10 ч.00 мин.20 сек. Заведующим Жаворонкиной М.О. дано указание электрику – Звереву В.Д. отключить общее электроснабжение.

В10 ч.00 мин.20 сек. Начата общая эвакуация с объекта.

В 10 ч.01 мин.00 сек. Сотрудники МБДОУ «Лесная сказка» приступили к тушению условного пожара имеющимися средствами пожаротушения.

В10 ч.6 мин.25 сек. Эвакуация завершена.

Во время эвакуации были отмечены недостатки в связи с неправильными действиями сотрудников учреждения, проведен дополнительный инструктаж.

В10 ч.8 мин.05 сек. Эвакуация была завершена общим построением за территорией объекта. В эвакуации задействовано 25 сотрудников и 98 детей.

Руководителем тренировки подведены итоги подготовки и проведения эвакуации людей и тушения условного пожара.

Руководителем учреждения отмечено, что тренировка в целом прошла положительно, цели и задачи тренировки достигнуты.

Вместе с тем, в связи с неправильными действиями отдельных сотрудников, с ними необходимо провести дополнительные занятия о правилах поведения при пожаре с принятием зачетов.

Заведующий



М.О. Жаворонкина